

Studio Tecnico

Inq. Luca Fornoni

Via Vittorio Emanuele II n.1 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. e Fax 030 660237 - e.mail: info@studiofornoni.com

DICHIARAZIONE

Oggetto: Pratica SUAP Capannone Gandola in Via Lavoro ed Industria – Urago d’Oglio (BS) - rif. Gandola Biscotti Spa

- ❖ Dichiarazione impianto fotovoltaico secondo D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. e alla DGR 3868/2015

Il sottoscritto **Ing. Luca Fornoni**, nato a Brescia il 27/02/1976, C.F. FRNLCU76B27B157V, con studio in Travagliato (BS) Via Vittorio Emanuele II n°1, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Brescia al n°3862, in qualità di tecnico incaricato dal seguente committente:

- Gandola Biscotti S.p.a. con sede a RUDIANO (BS), V. Lavoro ed Industria n.1041.

DICHIARA

Che per l’intervento in oggetto è prevista l’installazione di un impianto FTV da 110kW.
La potenza dell’impianto soddisfa i criteri dei D.Lgs. 8/11/2021, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. ed il DGR 3868/2015 relativa agli “edifici a energia quasi zero”.

Verifiche secondo: DLgs 8 Novembre 2021 n.199

Intervento

Edificio di nuova costruzione

Verifiche secondo DLgs.n. 199/2021, Allegato 3, punto 2

[X]

Elenco verifiche:

Tipo verifica	Esito	Valore ammissibile		Valore calcolato	u.m.
Verifica potenza elettrica installata	Positiva	110	<	114,4	kW

Dettagli – Verifica potenza elettrica installata :

Riferimento: DLgs 8.11.2021 n. 199. Allegato 3 - paragrafo 3

Superficie in pianta a livello del terreno = 2200 m²

K = 0,050

Potenza minima K * S = 110 kW

Travagliato li 20/11/2023

